

Ⅲ 2022年 4月 大王製紙(株) 産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

1. 総括 産業廃棄物処理施設の維持管理における基準値超過はありませんでした。

2. 維持管理の状況に関する情報

	三島工場								可児工場							
	11号ホイラー			15号ホイラー			20号ホイラー		23号ホイラー		4号ホイラー					
	汚泥	木くず	廃プラスチック類	汚泥	木くず	廃プラスチック類	紙くず	汚泥	廃プラスチック類	汚泥	木くず	廃プラスチック類	汚泥	木くず	燃え殻	紙くず
1) 廃棄物の種類と処分量																
(1) 産業廃棄物の種類																
(2) 処分量 (トン/月)	3,321	0	32	10,591	270	397	88	7,485	115	3,658	0	55	4,710	1,359	59	1.4
2) 産業廃棄物処理施設での維持管理状況																
(1) 燃焼ガス温度、集じん器前燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度																
①燃焼ガス温度 (°C)	941			936			853		972		898					
(維持管理基準) (°C)	(800以上)			(800以上)			(800以上)		(800以上)		(800以上)					
②集じん器前燃焼ガス温度 (°C)	191			192			181		176		190					
(維持管理基準) (°C)	(おおむね200以下)			(おおむね200以下)			(おおむね200以下)		(おおむね200以下)		(おおむね200以下)					
③排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	46			40			35		7		11					
(維持管理基準) (ppm)	(100以下)			(100以下)			(100以下)		(100以下)		(100以下)					
④排ガスを採取した位置	別図1			別図1			別図1		別図2		別図3					
⑤測定結果が得られた日	2022年5月1日			2022年5月1日			2022年5月1日		2022年5月1日		2022年5月1日					
* 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素の濃度は、全て連続測定しており、記載している数値は、月間平均値です。 なお、連続測定のトレンドグラフは、三島工場及び可児工場でご覧可能です。																
(2) 排ガス中のダイオキシン類濃度																
①ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.001未満			0.001未満			0.039		0.0053		0.001未満					
(排出基準) (ng-TEQ/m ³ N)	(0.1以下)			(0.1以下)			(0.1以下)		(0.1以下)		(0.1以下)					
②排ガスの採取日	2021年9月21日			2021年6月25日			2021年8月25日		2021年7月21日		2021年11月26日					
③排ガスを採取した位置	別図1			別図1			別図1		別図2		別図3					
④測定結果が得られた日	2021年10月25日			2021年7月29日			2021年9月28日		2021年8月27日		2022年1月11日					
* ダイオキシン類濃度は、最新のデータです。採取日から測定結果が得られる日まで、約1ヶ月かかります。																
(3) ばいじん除去の実施年月日																
①冷却設備	2022年 2月14日 ～ 2月20日			2021年 10月26日 ～ 10月30日			2022年4月1日 ～ 4月6日		2022年 1月 4日 ～ 1月12日		2022年2月24日 ～ 2月25日					
②集じん器	〔電気集じん機 連続除去〕			〔電気集じん機 連続除去〕			〔電気集じん機 連続除去〕		〔バグフィルター 連続除去〕		〔電気集じん機 連続除去〕					
③湿式スクラパー	2022年 2月 15日 ～ 2月 16日			2021年 10月28日 ～ 10月29日			2022年4月3日 ～ 4月5日		2022年 1月 11日 ～ 1月 14日		設備無し					
* 記載した年月日は、冷却設備、湿式スクラパーに堆積したばいじんを除去した日を示しています。																

(4)ばい煙濃度

①硫黄酸化物(K値)

最大値		0.07	0.03	0.14	0.04	2.13
平均値		0.03	0.01	0.05	0.00	0.63
(排出基準)		(6以下)	(6以下)	(6以下)	(6以下)	(11.5以下)

②窒素酸化物(濃度)

最大値	(ppm)	154	156	178	193	230
平均値	(ppm)	132	127	144	159	173
(排出基準)	(ppm)	(300以下)	(300以下)	(250以下)	(250以下)	(250以下)

③排ガスの採取日

連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定
------	------	------	------	------	------

④排ガスを採取した位置

別図1	別図1	別図1	別図2	別図3
-----	-----	-----	-----	-----

⑤測定結果が得られた日

2022年5月1日	2022年5月1日	2022年5月1日	2022年5月1日	2022年5月1日
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* 硫黄酸化物(K値)は、連続測定している硫黄酸化物濃度の1時間平均値の月間最大値と平均値から算出した数値です。K値に単位はありません。

K値は、硫黄酸化物排出量を有効煙突高さの2乗で割った値で、排出基準として大気汚染防止法で定められた数値です。

硫黄酸化物排出量は、地域別に定められたK値で規制されており、K値が小さいほど規制が厳しくなります。

(5)ばいじん濃度

①ばいじん濃度	(g/m ³ N)	0.003	0.002	0.005	0.001未満	0.0073
(排出基準)	(g/m ³ N)	(0.08以下)	(0.08以下)	(0.08以下)	(0.3以下)	(0.3以下)
②排ガスの採取日		2022年4月6日	2022年4月6日	2022年4月12日	2022年4月12日	2022年4月19日
③排ガスを採取した位置		別図1	別図1	別図1	別図2	別図3
④測定結果が得られた日		2022年4月26日	2022年4月26日	2022年4月26日	2022年4月26日	2022年5月2日

* ばいじん濃度は、2ヶ月に1回測定します。記載の数値は最新のデータです。また、採取日から測定結果が得られる日まで、最大で約3週間かかります。

(6)塩化水素濃度

①塩化水素濃度	(mg/m ³ N)	1.0	1.1	4.4	1.1	38
(排出基準)	(mg/m ³ N)	(700以下)	(700以下)	(700以下)	(700以下)	(700以下)
②排ガスの採取日		2022年3月15日	2022年3月15日	2022年3月15日	2022年3月15日	2022年4月19日
③排ガスを採取した位置		別図1	別図1	別図1	別図2	別図3
④測定結果が得られた日		2022年3月19日	2022年3月19日	2022年3月19日	2022年3月19日	2022年5月2日

* 塩化水素濃度は、2ヶ月に1回測定します。記載の数値は最新のデータです。また、採取日から測定結果が得られる日まで、最大で約3週間かかります。